



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W DĘBICY

✉ ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica;

e-mail: psse.debica@sanepid.gov.pl

P. Duszynski
B. W.

WSP - p. Dyrektor

znak sprawy: PSK.9020.2.3.5.2022



Dębica, 2022.10.11

DECYZJA

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy (zwany dalej PPIS w Dębicy), **zmienia decyzję z dnia 26.07.2022 r., znak: PSK.9020.2.3.5.2022, w brzmieniu:**

„I. stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym – mangan do 300 µg/l do dnia 10 sierpnia 2022 r.

II. nakazuje:

1. Podjęcie działań naprawczych, takich aby woda była bezpieczna dla zdrowia użytkowników urządzenia wodociągowego Pustków i odpowiadała pod względem fizykochemicznym w zakresie stężenia manganu, warunkom dopuszczonym w Załączniku nr 1, części C, tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy o rodzaju i zakresie podjętych działań naprawczych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.”

w ten sposób, że:

I. stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym – mangan do 300 µg/l do dnia 31 października 2022 r.

II. nakazuje:

3. Podjęcie działań naprawczych, takich aby woda była bezpieczna dla zdrowia użytkowników urządzenia wodociągowego Pustków i odpowiadała pod względem fizykochemicznym w zakresie stężenia manganu, warunkom dopuszczonym w Załączniku nr 1, części C, tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
4. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy o rodzaju i zakresie podjętych działań naprawczych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

A. Decyzji w punkcie II. 1 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000).

B. Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków zawartych w przedmiotowej decyzji czyni się odpowiedzialnym: **Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., 39-207 Brzeźnica, ul. Źródłana 4.**

UZASADNIENIE

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), który określa, że „Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (...)”

W dniu 16.08.2022 r. w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Pustkowie oraz w związku z wygaśnięciem decyzji z dnia 26.07.2022 r., znak: PSK.9020.2.3.5.2022, przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, pobrał próbki do badań laboratoryjnych z Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” w Pustkowie 604. Przeprowadzona analiza wykazała ponadnormatywną zawartość **stężenia manganu 484 µg/l**. Wyniki badań zestawiono w Sprawozdaniu z badań Nr DL.LHK.9052.1.329.2022 z dnia 17.08.2022 r. wydanym przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Rzeszowie – Dział Laboratoryjny, Laboratorium Higieny Komunalnej, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294), stężenie manganu nie winno przekraczać 50 µg/l.

Wobec powyższego tutejszy Inspektor Sanitarny w dniu 22.08.2022 r. wystosował do Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy, ul. Źródłana 4, upomnienie wzywające do niezwłocznego wykonania obowiązku nałożonego decyzją z dnia 26.07.2022 r., znak: PSK.9020.2.3.5.2022. W odpowiedzi, Strona poinformowała, iż przekroczenie stężenia manganu w wodzie produkowanej przez urządzenie wodociągowe Pustków, było spowodowane awarią dmuchawy, która została usunięta oraz że zlecono ponowne badania wody – co zawarto w piśmie z dnia 26.08.2022 r., znak: GZK.0760.020.2022 (data wpływu do PSSE w Dębicy: 29.08.2022 r.).

W dniu 06.09.2022 r. ponownie przedstawiciel PPIS w Dębicy pobrał próbki wody z dwóch punktów monitoringowych wodociągu Pustków, tj. z Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” w Pustkowie 604 oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie 94. O planowanym poborze próbek wody zawiadomiono Stronę pismem z dnia 25.08.2022 r., znak: PSK.9020.2.3.9.2022. Przeprowadzone badania wykazały ponadnormatywną zawartość **stężenia manganu w ilości 81 µg/l** w ww. zespole szkół oraz **67 µg/l manganu** w przedmiotowym przedsiębiorstwie. Wyniki analizy zestawiono odpowiednio w Sprawozdaniu z badań nr DL.LHK.9052.1.359.2022 z dnia 09.09.2022 r. oraz nr DL.LHK.9052.1.358.2022 część II z dnia 15.09.2022 r. Badania zostały przeprowadzone przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Rzeszowie.

Dnia 13.09.2022 r. do Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Dębicy wpłynęło Sprawozdanie z badań Nr: L/0/09/2022/163/F/1 z dnia 12.09.2022 r. wydane przez GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo, wraz z pismem przewodnim Strony z dnia 13.09.2022 r., znak: GZK.0760.DT.058.2022. Przeprowadzona analiza próbki wody pobranej w dniu

08.09.2022 r. z FFIL „Śnieżka” w Pustkowie, wykazała stężenie manganu w ilości 1,9 µg/l.

Z uwagi na to, iż przeprowadzone badania wykazały przekroczenie stężenia manganu w wodzie pobranej z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie 94, i tym samym, pomimo wystosowanego upomnienia, nie podjęto skutecznych działań naprawczych, takich aby woda była bezpieczna dla zdrowia użytkowników urządzenia wodociągowego Pustków i odpowiadała pod względem fizykochemicznym w zakresie stężenia manganu, warunkom dopuszczonym w Załączniku nr 1, części C, tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), tutejszy Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.) w dniu 14.09.2022 r. wszczął postępowanie egzekucyjne w administracji, celem przymuszenia do wykonania obowiązku, nałożonego decyzją z dnia 26.07.2022 r. znak: PSK.9020.2.3.5.2022.

W dniu 04.10.2022 r. do PSSE w Dębicy wpłynął wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy (pismo z dnia 29.09.2022 r., znak: GZK.0760.DT.063.2022) w sprawie dopuszczenia warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w zakresie stężenia manganu do 300 µg/l oraz stężenia żelaza do 300 µg/l. Strona swoją prośbę motywowała trudnościami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem systemu napowietrzania wody, co nie gwarantuje osiągnięcia dopuszczalnych stężeń manganu i żelaza w wodzie produkowanej przez urządzenie wodociągowe Pustków. Zakład poinformował, iż zlecony został remont i montaż dodatkowej dmuchawy, który potrwa do końca października 2022 roku.

W związku z brakiem przekroczeń stężenia żelaza w wodzie produkowanej przez urządzenie wodociągowe Pustków oraz krótkim terminem obowiązywania niniejszej decyzji, tutejszy Inspektor Sanitarny nie przychylił się do prośby Strony, w kwestii stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametru żelazo.

Mangan pochodzi z resztek roślinnych, z pokładów skorupy ziemskiej oraz zanieczyszczeń (głównie przemysłowych). Jego obecność w wodzie może wpływać pośrednio na powstawanie niekorzystnych zmian cech wody. Nawet w wodach o małej zawartości manganu mogą rozwijać się bakterie manganowe, które nadają jej nieprzyjemny, stęchły smak i zapach. W sieci wodociągowej tworzy się błona z tych bakterii, które zużywają chlor wolny, same przy tym nie ginąc. Mangan powoduje też ciemnienie jasnych tkanin podczas prania oraz powstawanie ciemnych osadów na urządzeniach sanitarnych. Pierwiastek ten jest też naturalnym elementem wielu produktów żywnościowych i to właśnie drogą pokarmową człowiek przyjmuje go najwięcej, większość dobowego spożycia tego pierwiastka waha się w granicach 2-10 mg (2000-10000 µg).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy uprawniony jest **na mocy art. 27 ust. 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), który stanowi: „*W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień*” – do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu do wykonania obowiązku.

W myśl art. 108 § 1 k.p.a. „*Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...) lub wyjątkowo ważny interes strony.*”

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany, gdyż podjęcie działań naprawczych,

takich aby woda była bezpieczna dla zdrowia użytkowników urządzenia wodociągowego Pustków i odpowiadała pod względem fizykochemicznym w zakresie stężenia manganu oraz żelaza, jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, a także wyjątkowo ważny interes strony.

Wobec tego, że obowiązek zawarty w punkcie II.1 decyzji z dnia 26.07.2022 r., znak: PSK.9020.2.3.5.2022 nie został wykonany oraz mając na uwadze trudności w przedmiocie wykonania, tegoż obowiązku, a także bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników urządzenia wodociągowego Pustków, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, postanowił zmienić ww. decyzję w trybie art. 155 § 1 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem „*Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.*” W świetle stwierdzonego ponadnormatywnego stężenia manganu w wodzie produkowanej przez urządzenie wodociągowe Pustków, za zmianą decyzji przemawia interes społeczny, a także wyjątkowo ważny interes Strony.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy nadmienia, że w przypadku zastosowania nowego materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody, producent lub dystrybutor lub podmiot ubiegający się o jego zastosowanie, zobowiązany jest przedłożyć tut. Inspektorowi Sanitarnemu dokumentację, o której mowa w § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294), celem uzyskania oceny higienicznej dla zastosowanych materiałów lub wyrobów.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do **Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego** za pośrednictwem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, ul. Parkowa 2** w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia. W trakcie powyższego terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dębicy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Dębicy
(Signature)
Barbara Więcek

Otrzymują:

- 1 x Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
39-207 Brzeźnica, ul. Źródłana 4
- 1 x A/a

Do wiadomości:

- 1 x Wójt Gminy Dębica

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Dębicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.debica@sanepid.gov.pl.

